



## Checklista för riskutredning

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 7 §, ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet säkerställa att det finns en tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. Enligt MCFFS 2026:4, 5 kap. 2 §, ska en sådan riskutredning dokumenteras.

Denna checklista är framtagen som ett **stöd** för att ta fram och dokumentera riskutredningen. Den är generell och behöver anpassas efter verksamhetens storlek, komplexitet och specifika förutsättningar.

### Förutsättningar för hanteringen

|                                                          |                        |                                                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--|
| Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn) |                        | Person- eller organisationsnummer (10 siffror) |  |
| Adress                                                   | Postnummer och postort | Adress                                         |  |

### Förrådets läge

|                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| Fastighetsbeteckning | Gatuadress | Ortsnamn |
| Typ av förråd        |            |          |

## Beskrivning av hanteringen

Kortfattad beskrivning av hur hanteringen sker och vilka rutiner som finns med fokus på security (brottspreventionsperspektivet) och safety perspektivet (arbetsmiljöperspektivet):

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverans:                                                                                                |
| Transporter (mängder som transporteras, ADR utbildning):                                                 |
| Förvaring (in- och utflöde):                                                                             |
| Användning:                                                                                              |
| Odetonerat sprängmedel (kontroll efter sprängning, hantering):                                           |
| Hur hanterar ni om en person ej blir godkänd vid lämplighetsprövningen som föreståndare eller deltagare? |

## Förvaringen

Förrådet är:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN-1143 eller motsvarande krav i Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven finns.                           |
| <input type="checkbox"/> konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet (för explosiva varor i begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat dokument som visar att förrådet uppfyller kraven finns. |
| <input type="checkbox"/> försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, eller motsvarande krav i annan stat inom EES eller Turkiet, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande (för explosiva varor i begärlighetsgrad C).                          |
| <input type="checkbox"/> konstruerat på annat sätt som sökanden anser uppfylla kraven på tillträdesskydd. Beskriv nedan:                                                                                                                                                                                                          |

Skydd mot bortförande:

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Förrådet är fast förankrat                                                              |
| <input type="checkbox"/> Förrådets totala vikt överstiger 500 kg                                                 |
| <input type="checkbox"/> Förrådets totala vikt överstiger 150 kg                                                 |
| <input type="checkbox"/> Förrådets är ej skyddat mot bortforsling på grund av att varorna har begärlighetsgrad C |
| <input type="checkbox"/> Alternativ utformning, beskriv nedan                                                    |

Förvaring på arbetsplatsen under arbetsdagen:

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Varorna är under konstant övervakning                                      |
| <input type="checkbox"/> Varorna är inlåsta i godkänt förråd                                        |
| <input type="checkbox"/> Övrig information om hur förvaringen sker på arbetsplatsen beskrivs nedan: |

## Brandskydd

Skydd mot brand utifrån

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Förrådets konstruktion uppfyller lägst brandteknisk klass EI 30                                              |
| <input type="checkbox"/> Förrådet är placerat mer än fem meter från brännbart material                                                |
| <input type="checkbox"/> Förrådet uppfyller undantagen enligt 9 kapitlet 28 § MCFFS 2026:4 och har därför ej någon brandteknisk klass |
| Alternativ utformning eller ytterligare information, beskrivs nedan:                                                                  |

Utrustning för brandsläckning

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Handbrandsläckare finns i anslutning till förrådet         |
| <input type="checkbox"/> Handbrandsläckaren underhålls och kontrolleras regelbundet |
| Alternativ utformning eller ytterligare information beskrivs nedan:                 |

## Skyltning

☐ Förrådet är försett med skylt som upplyser om brand- och explosionsrisk

☐ Förrådet är försett med skylt som upplyser om förbud mot öppen eld och rökning

☐ Förrådet är försett med skylt som anger den största mängd explosiv vara som får förvaras i förrådet

☐ Skyltarna är gjorda av slagttåligt material med god väderbeständighet.

☐ Förbuds- och varningsskyltar är utformade enligt bilaga 10 till MCFFS 2026:4 enligt nedan:



Åskskydd

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Förrådet är försett med åskskydd som utformas enligt SS-EN 62305-3 Åskskydd - Del 3 |
| <input type="checkbox"/> Förrådet behöver inte förses med åskskydd (enligt 9 kap. 31 § MCFFS 2026:4)         |
| <input type="checkbox"/> Alternativ utformning eller ytterligare information, beskriv nedan:                 |

## Skydd vid antändning

Skydd mot antändning från elinstallationer

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Explosiv vara förvaras längre än 10 cm från utanpå elkablar, ljusarmaturer, övriga elektriska installationer och dylikt. |
| <input type="checkbox"/> Förrådet har ingen invändig elinstallation.                                                                              |
| <input type="checkbox"/> Alternativ utformning eller ytterligare information:                                                                     |

Avstånd till skyddsvärda objekt

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Avstånd till skyddsvärda objekt överstiger inte riktvärden i MCFFS 2026:4 bilaga A.                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Avstånd till skyddsvärda objekt är godtagbara på grund av naturligt skydd eller andra skyddsåtgärder enligt MSBFS 2020:2, bilaga A. Beräkning som visar skyddet mot splitter och kaststycken finns och beskrivs nedan alternativt återfinns i separat bilaga till denna riskutredning. |
| <input type="checkbox"/> Ytterligare information beskrivs nedan:                                                                                                                                                                                                                                                |

## Handhavande

### Samförvaring

|                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Hanterade produkter får samförvaras enligt 9 kapitlet 16 § MCFFS 2026:4                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> Produkter i samhanteringsgrupper, som inte får samförvaras enligt 9 kapitlet 16 § MSBFS 2025:2 förvaras åtskilt. Beskriv utformningen i textrutan nedan. |
| <input type="checkbox"/> Sprängkapslar förvaras åtskilt från sprängämne, krut, tändhattar och ammunition enligt 9 kapitlet 17 § MCFFS 2026:4                                      |
| <input type="checkbox"/> Sprängkapslar förvaras tillsammans med sprängämne, krut, tandhattar och ammunition enligt undantag i 9 kapitlet 17 § MCFFS 2026:4                        |
| <input type="checkbox"/> Ytterligare information:                                                                                                                                 |

### Säkerhetsrutiner

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> I förrådet förvaras förutom explosiva varor inget material som ökar risken för brand eller explosion.                    |
| <input type="checkbox"/> Utrymme i förråd används inte för uppställning av motordrivna arbetsredskap.                                             |
| <input type="checkbox"/> Nycklar, koder eller liknande till förråd förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem eller under ständig bevakning. |
| <input type="checkbox"/> Samtliga personer som ska vara anmälda som deltagare finns med på godkänd lista från räddningstjänsten.                  |
| <input type="checkbox"/> Förråd är låsta förutom vid in- och utlastning när de är under ständig övervakning.                                      |
| <input type="checkbox"/> Övriga säkerhetsrutiner eller ytterligare information:                                                                   |

## Dagbok och register

☐ Dagbok förs, där dagsaktuella uppgifter om mängd för varje explosiv vara i förrådet fortlöpande noteras i dagboken enligt 9 kap 13 § MCFFS 2026:4. Dagboken förvaras på annan lämplig plats än i förrådet.

☐ Register förs enligt 7 kap i MCFFS 2026:4.

I registret finns uppgifter om:

- Identitetsnumret för varje explosiv vara.
- Uppgift om typ av explosiv vara.
- Om överlämning av varan skett, namn och adress både till transportören och till den som varan har överlåtits till.
- Datum för överlämningen eller när varan har förbrukats.

☐ Hur sköts dagbok och registerkravet, beskriv nedan (används till exempel scanner?):

☐ Hur ofta genomförs inventering av förrådet?

### Kompletterande information

☐ Information kopplad till risk och säkerhet, som inte behandlas tidigare i riskutredningen kompletteras nedan:

### Underskrift

☐ Jag intygar härmed att jag lämnat sanningsenliga uppgifter

Undertecknads fullständiga namn:

Datum: