



# Nyttjandes Checklista för brandskydd

## Syfte

I lokaler för tillfällig övernattnig är förmågan till säker utrymning vid brand av största vikt. Tillfällig övernattningslokaler har ofta inte samma nivå av brandskydd som designerade övernattningslokaler i form av hotell eller vandrarhem. Det är därför av största vikt att åtgärder tas för att kompensera för den lägre skyddsniån. Denna text syftar till att vägleda nyttjande personer till de åtgärder som kan göra den tillfälliga lokalen säkrare för övernattnig. Det brandskydd som behöver kontrolleras, sammanfattas nedan:

## Nyttjandes checklista för kontroll av tillfällig övernattningslokal

	OK	BRIST
1. Det finns ett fungerande automatiskt brandlarm och utrymningslarm. Alternativt finns fungerar brandvarnare i sovsalar och angränsande korridorer. Testa brandvarnare och larm.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Utrymningsvägarna är markerade med fungerande belysta eller genomlysta utgångsskylta. Dessa har batteridrift.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap. Utrymningsvägarna och väg till utrymningsväg är ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Utrustning för brandsläckning finns lätt till hand på högst 25m avstånd.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Dörr mot annan lokal eller korridor/trapphus fungerar och är ej uppställda på kil eller liknande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Huvudbelysningen och nödbelysningen fungerar. Finns ej nödbelysning är korridorer och trapphus tända.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Ordningsregler nedan och information om brandskyddet har getts till övernattnande.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Larmmöjligheter till räddningstjänsten har setts över. Vem ringer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Eventuella vakande vakter känner till brandskyddet och hur branlarm aktiveras.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Sovplatser är strukturerade och tydliga gångar finns mellan rader av sovplatser.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## Ordningsregler

Arrangören ska upprätta ordningsregler för att minska risken för brands uppkomst och för att minska konsekvenserna vid brand, samt för att underlätta utrymning. Minst följande regler bör finnas och delges till person som nyttjar övernattningslokalen.

- Rökning är förbjuden inom och i anslutning till byggnaden
- Brandfarlig vara (t-sprit, tändvätska etc.) får inte hanteras i byggnaden
- Bänkar, bord och stolar samt brännbart material får inte placeras i korridorer eller i trapphus
- Matlagning och kaffekokning och liknande får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
- Sopsäckar och brännbart material placeras i avsedda utrymmen
- Uppställning av husvagnar och container och dylikt får ej ske inom avståndet 9 m från byggnaden, samt får ej utgöra hinder för brand- eller ambulansfordon

## Placering och kontroll av sovplatser

Fria gångvägar bör finnas mellan rader av sovande i övernattningslokalen. Dessa gångar bör ha en bredd på minst 2m för att underlätta utrymningen. Antalet sovande per brandcell bör begränsas av golvytan i lokalen. Ett lämpligt riktvärde är 3 m<sup>2</sup> per sängplats. En lokals personkapacitet för normal drift får aldrig överskridas vid övernattning.

Varje dag inför övernattning ska sovsalen kontrolleras. Ansvarig arrangör ansvarar för att kontrollen genomförs och att eventuella brister rättas till. I händelse av brand

Arrangören skall kunna hantera utrymning själv. Då räddningstjänsten larmats via 112 ska personal som arrangerar övernattningslokalen möta upp första räddningsstyrkan vid larmadressen.

Följande information bör kunna lämnas:

- Vad som har hänt
- Hur många personer som är kvar inne
- Var återsamlingsplatsen är för de som utrymt
- Ritning över aktuellt våningsplan med information om var övernattningen sker.